

**Oświadczenie projektanta dotyczącego uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. p-poż.**

<b>mgr inż. Łukasz Stachoń</b> Upr: SLK/4318/PWOS/12 Izba: SLK/IS/7814/12		Czerwiec 2020
---	--	---------------

**Oświadczenie projektanta**

**Powołując się na § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),**

**niniejszym oświadczam, że z uwagi na rodzaj projektowanej instalacji, moc zainstalowanego kotła  
(54 kW) nie ma konieczności uzgadniania projektu budowlanego z Rzeczoznawcą do spraw p-poż.**  
Ponadto zgodnie z wymaganiami polskich przepisów dot. kotłowni do 60 kW oświadczam, że pomieszczenia  
te nie wymagają specjalnych wymagań w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia pod względem p-poż. W  
pomieszczeniach, w których zainstalowane będą powyższe kotły nie ma konieczności montażu urządzeń  
przeciwpożarowych oraz urządzeń wykrywających wyciek gazu

dot. tematu pod tytułem:

**„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola zlokalizowanego w Kuźni  
Raciborskiej przy ul. Słowackiego 18, na działkach nr 635; 636/1; 637/1, jedn. ewidencyjna 241105\_4  
Kuźnia Raciborska, obręb ewidencyjny 0003 Kuźnia Raciborska”**

**mgr inż. Łukasz Stachoń**  
**Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania**  
**robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności**  
**instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji**  
**i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,**  
**wodociągowych i kanalizacyjnych**  
**nr ewid. SLK/4318/PWOS/12**

.....  
(pieczęć wraz z podpisem)