

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia:** 646455-N-2018 data zamieszczenia: 13.11.2018 r.  
**Nazwa zadania:** „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęło zapytanie, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Zapytanie z dnia 23.11.2018 r.**

**1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przy zasilaniu kablowym należy zamontować szafkę pomiarową, która nie jest uwzględniona w przedmiarze ani w zestawieniu materiałów. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie lub dołączenie schematu połączeń.**

**Odpowiedź:**

Montaż szafki pomiarowej nie wchodzi w zakres zamówienia.

**2. Prosimy o doprecyzowanie frakcji szkła wypełniającego gabiony.**

**Odpowiedź:**

Szkło wypełniające gabiony o frakcji: 11-18cm.

**3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza wody. Prosimy o podanie długości rurociągu oraz innych istotnych informacji, w szczególności dotyczącej armatury.**

**Odpowiedź:**

Projektowana fontanna zasilana będzie z istniejącego wodociągu miejskiego znajdującego się we wschodniej części placu za pomocą przyłącza wodociągowego PE 32. Długość wodociągu do fontanny oraz do źródła miejskiego wynosi 70 m. Przyłącze wody należy wykonać pod nadzorem Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

/-/ Paweł Macha  
Burmistrz Miasta

.....  
zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 26.11.2018r.