

Budynek przedszkola , 47-430 Rudy ul. Raciborska 17

	Specyfikacja oświetlenia
Oprawa nr 1	Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm Moc opraw: 36.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 88 Kod Flux CIE: 41 70 89 88 100 Wyposażenie: 1 x DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY (Czynnik korekcyjny 1.000)
Oprawa nr 2	Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm Moc opraw: 33.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 89 Kod Flux CIE: 33 62 84 89 100 Wyposażenie: 1 x LN UO 1200 33 W 4000 K (Czynnik korekcyjny 1.000).
Oprawa nr 3	Strumień świetlny (Oprawa): 2160 lm Strumień świetlny (Lampy): 2160 lm Moc opraw: 18.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 43 73 91 100 100 Wyposażenie: 1 x DP VAL 600 18 W 4000 K IP65 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Oprawa nr 4	Strumień świetlny (Oprawa): 5500 lm Strumień świetlny (Lampy): 5500 lm Moc opraw: 50.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 88 Kod Flux CIE: 40 69 89 88 100 Wyposażenie: 1 x DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY (Czynnik korekcyjny 1.000).
Oprawa nr 5	Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm Moc opraw: 36.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 88

	<p>Kod Flux CIE: 41 70 89 88 100 Wyposażenie: 1 x DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 6	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 3600 lm Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm Moc opraw: 40.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 61 87 97 100 100 Wyposażenie: 1 x PANEL VAL 600 UGR < 19 40 W 4000 K WT (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 7	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 1440 lm Strumień świetlny (Lampy): 1440 lm Moc opraw: 18.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 93 Kod Flux CIE: 42 71 89 93 100 Wyposażenie: 1 x SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 8	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 3800 lm Strumień świetlny (Lampy): 3800 lm Moc opraw: 30.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 85 Kod Flux CIE: 37 65 86 85 100 Wyposażenie: 1 x LN UO 1500 30 W 4000 K (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 9	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 3600 lm Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm Moc opraw: 36.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 99 Kod Flux CIE: 46 78 95 99 100 Wyposażenie: 1 x PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 10	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 3600 lm Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm Moc opraw: 36.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 99 Kod Flux CIE: 64 87 97 99 100 Wyposażenie: 1 x PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>

Oprawa nr 11	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 6250 lm Strumień świetlny (Lampy): 2500 lm Moc opraw: 25.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 99 Kod Flux CIE: 48 80 96 99 250 Wyposażenie: 1 x LED / CRI >= 80 (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 12	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 4799 lm Strumień świetlny (Lampy): 4800 lm Moc opraw: 48.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100 Wyposażenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80v (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 13	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 1440 lm Strumień świetlny (Lampy): 1440 lm Moc opraw: 18.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 93 Kod Flux CIE: 42 71 89 93 100 Wyposażenie: 1 x SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 14	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 3600 lm Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm Moc opraw: 36.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 99 Kod Flux CIE: 64 87 97 99 100 Wyposażenie: 1 x PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>
Oprawa nr 15	<p>Strumień świetlny (Oprawa): 4799 lm Strumień świetlny (Lampy): 4800 lm Moc opraw: 48.0 W Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100 Wyposażenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 (Czynnik korekcyjny 1.000).</p>