POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

istn. zestaw złączowy ZK3a
nr złącza 83445



zestaw złączowo-pomiarowy
ZK1e-1P nr 216093
zabudowuje Tauron Dystrybucja



proj. szafa sterownicza wraz ze
sterownikiem sygnalizacji świetlnej



proj. kabel YKSY 14x1,5mm²
ze szafy sterowniczej
L= 25m+4%

proj. kabel YKY 3x6mm²
do szafy sterowniczej
L= 14m+4%



NAPIĘCIE SIECI: – 230V

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: – TN–C
UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ: – TN–S
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
II KLASA OCHRONNOŚCI

UWAGI:

Części przewodzące w złączu należy osłonić;
* – elementy przystosować do plombowania
złącze wyposażyć we wkładkę abonencką

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Remont drogi gminnej ul. Powstańców w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej i przebudową infrastruktury drogowej			
Temat:	Schemat ideowy zasilania		
Lokalizacja:	powiat raciborski, miejscowość Kuźnia Raciborska, ul. Powstańców, Słowackiego dz. nr 631, 632/1		
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4		
Zakres projektu:	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. Słowackiego	Branża: elektryczna	Rys nr: E-03
Projektował:	mgr. inż. Krystian Tomala nr upr: 247/02		Skala: 1:---
Sprawdził:	mgr. inż. Tomasz Brzoska nr upr: SLK/4812/PWOE/13		marzec 2019r