


L.DZ. 722/11/2023

Z.M. Nowak
OS
[Signature]



Kuźnia Raciborska, dnia 15.11.2023r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Batorego 8
47-400 Racibórz**

Dotyczy: Harmonogramu planowanego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia na rok 2024.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, w związku z obowiązkiem przeprowadzania kontroli jakości wody w ramach monitoringu, które wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 2294), w załączeniu przesyła roczny harmonogram planowanego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informujemy, iż pobór próbek przez pracowników akredytowanego laboratorium badawczego LABTECH s.r.o. ul. Rude armady 637, 739 21 Paskov Republika Czeska, bądź zamiennie pracowników GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem standardów jakości w tym zakresie.

Pracownicy GPWiK Sp. z o.o., którzy ewentualnie będą pobierać próbki do badań odbyli stosowne szkolenie nt. „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu i posiadają stosowne zaświadczenie wydane w dniu 27.10.2011r.

Z poważaniem

Specjalista ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami

[Signature]
mgr Klaudia Żwaka

PREZESZARZADU
[Signature]
Radosław Kozłowski

Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o.
ul. Klasztorna 45, tel. 32-414-72-38
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
MIP 220.00.15.023

Załączniki:

1. Harmonogram - 2 szt.

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska



Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45, tel/fax (32) 414 72 38, 414 72 51; biuro@gpwik.pl
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 00001 57031, kapitał zakładowy 18 079 500 zł, NIP: 639-00-15-023, BDO: 000016178

Harmonogram dla wodociągu miejskiego Kuźnia Raciborska:

Miesiąc kontroli	Rodzaj kontroli	Punkt poboru próbki
Luty	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI + Ni + Fe + Mn.	1. Budziska – Zespół Szkolno-Przedszkolny (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 2. Kuźnia Raciborska – Szkoła Podstawowa ul. Piaskowa (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Kwiecień	1 – przeglądowy – wg zał. nr 2 grupa B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) 1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI + Ni + Fe + Mn.	1. SUW Kuźnia Raciborska (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 2. Ruda – Pan Stefan Musioł (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Czerwiec	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI + Ni + Fe + Mn.	1. Turze – Dom kultury/Przedszkole oddział zamiejscowy. (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 2. Kuźnia Raciborska – Szkoła Podstawowa ul. Piaskowa (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Sierpień	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI + Ni + Fe + Mn.	1. SUW Kuźnia Raciborska (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 2. Ruda – Pan Stefan Musioł (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Październik	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI + Ni + Fe + Mn.	1. Turze – Dom kultury/Przedszkole oddział zamiejscowy. (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 2. Kuźnia Raciborska – Szkoła Podstawowa ul. Piaskowa (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Grudzień	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI + Ni + Fe + Mn.	1. SUW Kuźnia Raciborska (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 2. Budziska – Zespół Szkolno-Przedszkolny (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)

Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o.
ul. Klasztorna 45, tel. 32-414-72-36
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
NIP 639-00-15-023

PREZES Zarządu

[Podpis]
Badosław Kasprzyk



Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45, tel/fax: (32) 414 72 38, 414 72 51; biuro@gpwik.pl
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 00001 57031, kapitał zakładowy 18 079 500 zł, NIP: 639-00-15-023, BDO: 000016178

Harmonogram dla wodociągu wiejskiego Ruda Kozielska:

Miesiąc kontroli	Rodzaj kontroli	Punkt poboru próbki
Marzec	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI	1. Rudy – Przepompownia Wildek (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Czerwiec	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI 1 – przeglądowy – wg zał. nr 2 grupa B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294)	1. Rudy – Szkoła Podstawowa (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.) 1. SUW Ruda Kozielska (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Wrzesień	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI	1. Rudy – Oczyszczalnia Brantolka ul. Zielona (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)
Grudzień	1 – kontrolny – zakres wg zał. nr 2 grupa A pkt I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294) + Enterokoki + CI	1. Rudy – Przepompownia ul. Cegielska (uprawniony poborca - pracownik LABTECH s.r.o. lub GPWiK Sp. z o.o.)

Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o.
ul. Klasztorna 45, tel. 32-414-72 38
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
NIP 639-00-15-029

PREZES ZARZĄDU

Radosław Kasprzyk
Radosław Kasprzyk

