



URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 • tel.: 32 419-14-17 • fax.: 32 419-14-32
poczta@kuzniaraciborska.pl • ePUAP: /UMKuznia/skrytka • www.kuzniaraciborska.pl
•Facebook: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Kuźnia Raciborska, dnia 24.09.2025 r.

BR.0003.20.2025

Pani Urszula Choroba

Radna Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

W odpowiedzi na Pani interpelację nr 2/2025/UCh z dnia 04.09.2025 r. w sprawie uciążliwości związanych z oczyszczalnią ścieków w przysiółku Brantolka w Rudach – przekazuję w załączeniu pismo Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.

BURMISTRZ

Wojciech Gdesz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (BR, GPWiK)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej reprezentowany przez Burmistrza. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji statutowych i ustawowych zadań Gminy, zawarcia i realizacji umowy oraz wymiany korespondencji w powyższym zakresie. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o podstawy prawne wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej <https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo>



Pan
Wojciech GDESZ
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Urząd Miejski
ul. Słowackiego 4
47-240 Kuźnia Raciborska

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dotyczy: interpelacji nr 2/2025/Uch w sprawie uciążliwości związanych z oczyszczalnią ścieków w przysiółku Brantolka w Rudach.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w odpowiedzi na interpelację nr 2/2025/Uch w sprawie uciążliwości związanych z oczyszczalnią ścieków w przysiółku Brantolka w Rudach otrzymaną w dniu 11 września 2025 r. informuje, co następuje.

Przedsiębiorstwo nie miało wpływu na lokalizację ww. oczyszczalni, gdyż została ona wybudowana równolegle z blokami znajdującymi się w jej sąsiedztwie, a jej celem był odbiór ścieków z tych obiektów. Inwestorem tej inwestycji było wówczas nadleśnictwo, a przedsiębiorstwo, które ostatecznie przejęło ten obiekt przeprowadziło jej modernizację w ramach pozyskanych środków z UE.

Biorąc pod uwagę opisane w interpelacji uciążliwości przeprowadzone zostaną następujące działania:

- 1) wstrzymany zostanie zrzut ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym,
- 2) w związku z tym, że wszystkie obiekty są na tej oczyszczalni zakryte, skontrolowane zostaną wszystkie przykrycia pod kątem ewentualnych nieszczelności,
- 3) zweryfikowany zostanie stan złoża w biofiltrze, a w przypadku jego zużycia dokonana zostanie jego wymiana,
- 4) przeprowadzone zostaną czynności kontrolne w zakresie nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, które poza faktem naruszania przepisów prawa z tym związanych mogą niekorzystnie wpływać na pracę oczyszczalni.

Przeprowadzenie ww. czynności powinno wskazać ewentualne przyczyny powstających uciążliwości.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w ostatnim okresie nie były zgłaszane żadne problemy z uciążliwościami zapachowymi na tym obiekcie ani przez pracowników ani przez mieszkańców. W ramach realizacji swoich zadań związanych z gospodarką ściekową, pracownicy Spółki codziennie kontrolują te obiekty wykonując zlecone im czynności w zakresie m.in. kontroli poziomu osadu ściekowego.

Przedsiębiorstwo planuje rozbudowę tej oczyszczalni w związku z planowaną rozbudową systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowości Rudy. Jednakże z uwagi na brak środków finansowych zwróci się z wnioskiem do władz gminy o zabezpieczenie w WPF środków na ten cel.

W ramach prac projektowych wyliczony zostanie bilans ścieków, który określi docelową maksymalną wydajność tego obiektu.

Odnośnie kwestii kontrolowania funkcjonowania oczyszczalni, Spółka informuje, iż obiekt ten jest pod stałą kontrolą organów administracji, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami otrzymują stosowne dane w ramach prowadzonego monitoringu.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Sawoszczuk

Date / Data: 2025-
09-24 13:55