



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu



ONS/HK.9020.2.16.2025

Racibórz, 25 września 2025 r.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

Dotyczy: informacji o jakości wody wodociągu Kuźnia Raciborska pobranej dnia 01.09.2025r.

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) informuję:

1. Dnia **01.09.2025 r.** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu Kuźnia Raciborska.

Do badań wytypowano następujące punkty:

- 1) Kuźnia Raciborska, SUW
- 2) Budziska, ul. Szkolna 12, Przedszkole, kran w kotłowni
- 3) Ruda, ul. Główna 24, Budynek prywatny, kran w piwnicy

2. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdził, że próbki wody spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi za wyjątkiem ponadnormatywnej zawartości manganu w próbce pobranej w Kuźni Raciborskiej na Stacji Uzdatniania Wody wynoszącej 51,0 [µg/l] przy dopuszczalnej normie do 50 [µg/l].

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Raciborzu

mgr Karina Talabska

/podpisano elektronicznie/

25.09.2025 r.

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu
ul. Króla Stefana Batorego 8
47-400 Racibórz
+48 324594132
adres email: psse.raciborz@sanepid.gov.pl