




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu



ONS/HK.9020.126.2026

Racibórz, 20 maja 2026 r.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

Dotyczy: informacji o jakości wody wodociągu Kuźnia Raciborska pobranej dnia 05.05.2026r.

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) informuję:

1. Dnia 05.05.2026r. zostały przeprowadzone badania jakości wody wodociągu Kuźnia Raciborska w ramach nadzoru PPIS w Raciborzu nad jakością wody. Do badań wytypowano następujące punkty:

- Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28, Szkoła Podstawowa
- Turze, ul. Raciborska 43, Przedszkole
- Budziska, ul. Szkolna 14, Zespół Szkolno-Przedszkolny

2. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdził **przydatność wody do spożycia**.

Uwaga: Poziom magnezu w wodzie pobranej na SUW Kuźnia Raciborska utrzymuje się na zaniżonym poziomie wynoszącym 6,1 mg/l. Minimalna wartość zalecana ze względów zdrowotnych wynosi 7 mg/l. Fakt niskiej zawartości magnezu nie pociąga za sobą konieczności uzupełniania tego pierwiastka w procesach produkcyjnych, natomiast zaleca się konsumentom uzupełnianie magnezu w diecie.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Raciborzu
mgr Jolanta Małecka-Wąsowicz
kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/
20.05.2026 r.

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia
2. aa



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu
ul. Króla Stefana Batorego 8
47-400 Racibórz
+48 324594132
adres email: psse.raciborz@sanepid.gov.pl